

北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程 竣工环境保护验收意见

2023年4月23日，按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），北京建工国通建设工程有限责任公司组织对“北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程”开展竣工环境保护验收。

验收组由建设单位北京建工国通建设工程有限责任公司；施工单位北京市第五建筑工程集团有限公司；验收调查单位北京市劳保所科技发展有限公司和三位技术专家组成（名单附后）。验收组对项目现场进行了踏勘，审阅了《北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程竣工环境保护验收调查报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告书及批复等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、主要建设内容

建设地点：项目位于通州区，南起曹园南大街，北至万盛南街。

建设内容：道路实施长度为0.275公里，规划为城市次干路，道路红线宽30米，设计速度为40公里/小时，建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水工程和再生水工程等。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年11月16日，本项目取得《北京市通州区环境保护局关于对北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程建设项目环境影响报告表的批复》（通环保审字[2018]0116号）。

2019年10月，工程开工建设，于2022年8月竣工并通车。

验收组 谢帅 李伟 陈敬 胡天

(三) 投资情况

本工程实际总投资为 1305.24 万元，实际环保投资为 43.42 万元，占总投资的 3.3%。

(四) 验收范围

本次验收范围为北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程。

二、工程变动情况

本项目建设地点、线路走向、长度、道路性质、设计车速及主要环境保护措施未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

(一) 大气环境保护措施

施工期对施工现场进行了洒水降尘，并采取了防风遮挡措施；施工单位对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行了硬化，对其他场地和土方集中堆放区进行了覆盖；工程使用商用沥青、混凝土，不设现场搅拌站；施工期严格落实北京市空气重污染应急预案要求。

(二) 水环境保护措施

施工现场如厕采用移动式厕所解决，污水清运至城市污水处理厂；施工项目部设临时化粪池收集职工日常生活产生的生活污水，收集后由环卫人员定期清运至城市污水处理厂；施工废水采用沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。

(三) 声环境保护措施

施工单位合理安排施工时间；施工场地边界设置围挡；施工场地合理布局，采用低噪声设备，并加强了对设备的维护与管理。

(四) 固体废物污染防治措施

施工人员产生的生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门集中清运；建筑垃圾清运至北京市通州区潮县建筑垃圾消纳场；道路运营过程由专业道路养护部门进行清扫。

殷志鹏. 谢帅 魏书 张敬 胡天

(五) 生态保护措施

项目部临时用地待完成工程决算后恢复原有用地规划使用功能；其他施工临时占地设置在道路红线范围内；工程未设置取弃土场；道路两侧实施绿化。

四、工程建设对环境的影响

现状监测结果显示，道路两侧声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应标准要求。

五、验收结论

北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程按照国家有关环境保护的法律法规，执行了环保“三同时”制度，采取了生态保护措施和污染防治措施，落实了环境影响报告书及批复要求。工程具备竣工环境保护验收的条件，项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

做好运营期道路绿化植被的养护管理，美化道路景观。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

北京建工国通建设工程有限责任公司

2023年4月23日

殷鹏 谢帅 李峰 张敬 洪峰
胡天

北京通州文化旅游区颐瑞中路（曹园南大街-万盛南街）道路工程竣工环境保护验收人员签字表

类别	姓名	单位	职务/职称	签字
建设单位	殷志鹏	北京建工国通建设工程有限公司	副部长	殷志鹏
特邀专家	张微	中国科学院生态环境研究中心	高工	张微
	江楠	北京市生态环境保护科学研究院	正高工	江楠
	李庆丰	北京航天计量测试技术研究所	高工	李庆丰
施工单位	谢 帅	北京市第五建筑工程集团有限公司	项目总工	谢帅
验收调查单位	胡天生	北京市劳保所科技发展有限公司	工程师	胡天生