

北京通州文化旅游区东六环西侧路(施园街~张采路)道路工程 建设项目竣工环境保护验收意见

2023年5月13日,按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 第682号)及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),北京建工国通建设工程有限公司组织对“北京通州文化旅游区东六环西侧路(施园街~张采路)道路工程”开展建设项目竣工环境保护验收。

验收组由建设单位北京建工国通建设工程有限公司;施工单位北京建工土木工程有限公司;验收调查单位北京市劳保所科技发展有限公司和三位技术专家组成(名单附后)。验收组对项目现场进行了踏勘,审阅了《北京通州文化旅游区东六环西侧路(施园街~张采路)道路工程建设项目竣工环境保护验收调查表》,对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表及批复等要求对本项目进行验收,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、主要建设内容

建设地点:工程位于北京市通州区,南起施园街,北至张采路。

建设内容:道路全长2362.804m,红线宽为50m,等级为城市主干路,设计车速50km/h。工程内容包括道路、桥梁、交通、雨水、污水、给水、再生水、照明、绿化、电力、电信等工程。

殷志鹏 张野 王长 吉庆 孙红 陈

（二）建设过程及环保审批情况

2018年11月，中国肉类食品综合研究中心编制了《北京通州文化旅游区东六环西侧路（施园街～张采路）道路工程建设项目环境影响报告表》。2018年12月10日，工程取得北京市通州区环境保护局对环境影响报告表的批复（通环保审字[2018]0148号）。

2019年5月，工程开工建设，于2021年4月竣工并通车试运行。

（三）投资情况

本工程实际总投资19532.56万元，其中环保投资1741万元，占总投资的8.91%。

（四）验收范围

本次验收范围为北京通州文化旅游区东六环西侧路（施园街～张采路）道路工程及环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目建设地点、线路走向、长度、道路性质、设计车速及主要环境保护措施未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）大气环境保护措施

施工期对施工现场进行了洒水降尘，并采取了防风遮挡措施；施工运输车辆采取了封闭、苫盖措施；工程使用商用沥青、混凝土，不设现场搅拌站；施工期严格落实北京市空气重污染应急预案要求。

（二）水环境保护措施

施工现场采用移动式厕所解决，由专人定期清运；施工项目部设

殷立鹏 张野 张磊 赵伟 孙敬 张

临时化粪池收集职工日常生活产生的生活污水，收集后由环卫人员定期清运至城市污水处理厂；施工废水采用沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。

（三）声环境保护措施

施工单位合理安排施工时间；施工场地边界设置围挡；施工场地合理布局，采用低噪声设备，并加强了对设备的维护与管理。

（四）固体废物污染防治措施

施工人员产生的生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门集中清运；建筑垃圾清运至德仁务建筑垃圾渣土消纳场；道路运营过程由专业道路养护部门进行清扫。

（五）生态保护措施

项目部临时用地待完成工程决算后恢复原有用地规划使用功能；其他施工临时占地设置在道路红线范围内；工程未设置取弃土场，弃方运至德仁务建筑垃圾渣土消纳场；道路两侧实施绿化。

四、工程建设对环境的影响

现状监测结果显示，24 小时连续监测点位噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求；线路中心线 40m 处监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准要求。60m、120m 处昼间监测结果满足 2 类标准要求，夜间超标；200m 处噪声监测结果能够满足 2 类标准要求。

五、验收结论

北京通州文化旅游区东六环西侧路（施园街～张采路）道路工程

殷志鹏 张野 卫兵 高伟 王敏 陈

建设项目按照国家有关环境保护的法律法规，执行了环保“三同时”制度，采取了生态保护措施和污染防治措施，落实了环境影响报告表及批复要求。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

做好运营期道路绿化植被的养护管理，美化道路景观。

七、验收人员信息

验收人员名单附后。

北京建工国通建设工程有限公司

2023年5月13日



张野 张野 张野 张野 张野 张野

北京通州文化旅游区东六环西侧路(施园街~张采路)道路工程

建设项目竣工环境保护验收人员签字表

类别	姓名	单位	职务/职称	签字
建设单位	殷志鹏	北京建国通建设工程有限公司	副部长	殷志鹏
特邀专家	张微	中国科学院生态环境研究中心	高工	张微
	江楠	北京市生态环境保护科学研究院	正高工	江楠
	李庆丰	北京航天计量测试技术研究所	高工	李庆丰
施工单位	张野	北京建工土木工程有限公司	项目总工	张野
验收调查单位	马君	北京市劳保所科技发展有限公司	高工	马君